



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Котельный завод "ПромКотлоСнаб". ОГРН: 1142223003460.
Место нахождения: 656922, Алтайский край, город Барнаул, улица Тракторная, 70, Российская Федерация. Фактический адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, 20. Телефон: (3852) 229900. Факс: (3852) 229901.
Адрес электронной почты: info@kotlosnab.ru.

в лице генерального директора Дикона Виталия Валерьевича
заявляет, что

Котлы паровые Е (КЕ) паропроизводительностью от 2,5 до 35 т/час, с рабочим давлением пара до 3,9 МПа и температурой пара до 440 °С, 4 категория опасности. Топливо -каменный, бурый уголь по ГОСТ Р 51591-2000, древесные отходы по ГОСТ Р 56070-2014, природный газ по ГОСТ 5542-2014, мазут топочный по ГОСТ 10585-2013. Продукция указана в Приложении № 1.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Котельный завод "ПромКотлоСнаб"

Место нахождения: 656922, Алтайский край, город Барнаул, улица Тракторная, 70, Российская Федерация. Фактический адрес: 656006, Алтайский край, город Барнаул, улица Гридасова, 20

продукция изготовлена в соответствии с

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41; ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции", ГОСТ 3619-89 "Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры", ГОСТ 24005-80 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования", ГОСТ 28193-89 "Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования", по ТУ 3112-024-63882596-2013 "Котлы паровые Е"

код ТН ВЭД ТС 8402 12 000 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденного Решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 года № 41.

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции от 21 декабря 2015 года № ТС RU T-RU.MГ09.00142, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", аттестат аккредитации № RA.RU.11MГ09 от 04.02.2015, срок действия - бессрочно.

Документов: 1. Обоснование безопасности. 2. Паспорт котла. 3. Руководство по монтажу и эксплуатации. 4. Чертежи.

5. Расчет на прочность. 6. Акты гидравлических испытаний № 212/15 от 05.05.2015, № 214/15 от 07.05.2015.

7. Сертификаты на комплектующие изделия и материалы. 8. Свидетельства НАКС № AP-1ГАЦ-I-04570, НАКС № AP-1ГАЦ-I-04571 от 13.04.2015. 9. Протокол испытаний № 15-94 от 19 декабря 2015 года Сибирского испытательного центра систем отопления ООО "Сибирский центр систем отопления", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22MX18 от 12.08.2014, срок действия - бессрочно.

Дополнительная информация

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на изделие и в прилагаемые эксплуатационные документы (раздел VII ТР ТС 032/2013).

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения не устанавливается.

Срок службы - 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.12.2020 включительно.



Генеральный директор
В.В.Дикон

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.MГ09.B.00169

Дата регистрации декларации о соответствии 23.12.2015